



Современные технологии для Вашего комфорта!

П А С П О Р Т

**Компактные децентрализованные системы принудительной
приточно-вытяжной вентиляции**

с рекуперацией тепла

СПВВР «ЗИЛАНТ» 100

СПВВР «ЗИЛАНТ» 125

СПВВР «ЗИЛАНТ» 200

Содержание:

Назначение и основные достоинства.....	2
Требования безопасности.....	3
Комплектация.....	3
Эксплуатация.....	3
Управление	6
Требования к транспортировке и хранению.....	6
Монтаж и сервисно-техническое обслуживание.....	6
Гарантийные обязательства.....	7
Схема подключения.....	9
Мульти сетевой режим.....	10
Особые исполнения.....	11
Технические характеристики.....	12
Свидетельство о приемке.....	13
Свидетельство о продаже.....	14
Декларация о соответствии.....	15

Назначение и основные достоинства

Все мы хотим, чтобы наш дом, место работы, учебы, отдыха, занятий спортом, лечения,...было комфортным. Необходимым условием для этого является наличие постоянного притока в помещение чистого свежего воздуха комфортной температуры с достаточной влажностью и одновременное удаление «отработанного» воздуха. Раньше, когда об энергосбережении не задумывались, проблема легко решалась за счет открытых форточек и мощного отопления. В настоящее время все энергоресурсы максимально экономятся, устанавливаются стены и крыши с высокой степенью теплоизоляции, окна и двери комплектуются качественными уплотнителями. В результате, помещения становятся практически герметичными. Вытяжные вентиляционные каналы перестают функционировать. Воздух в помещениях застаивается, появляется высокий уровень влажности, плесень, грибок.

Таким образом, актуальной становится и будет оставаться задача обеспечения в помещениях необходимого уровня воздухообмена с максимальным энергосбережением.

Лучшее решение этой задачи –

Компактные децентрализованные системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла СПВВР100, СПВВР125 и СПВВР200 (далее - Система).

Рекуператор - теплообменник, встроенный в Систему. Благодаря применению этого и других высокотехнологичных конструктивных элементов, Система является ***энергосберегающей и энергоэффективной.***

В режиме энергосбережения Система функционирует следующим образом:

1 этап: Система работает на вытяжку. «Отработанный» воздух удаляется из помещения и, проходя через рекуператор, отдает ему свое тепловую энергию.

2 этап: Система работает на приток. Свежий наружный воздух, проходя через рекуператор, приобретает комфортную комнатную температуру и поступает в помещение.

1 и 2 этапы периодически сменяют друг друга.

Преимущества Системы:

- за короткое время обновляет воздух в помещениях, создавая и далее поддерживая в них идеальный микроклимат;

- уменьшает общие потери тепла в помещении более чем в два раза (за счет вентиляции происходит свыше 60% общих потерь тепла в помещении, а коэффициент теплосбережения (КПД) Системы - свыше 0,9).
- энергопотребление: СПВВР100: 8 – 14 Вт/ч., СПВВР125: 12 - 20 Вт/ч., СПВВР200: 15 - 30 Вт/ч.
- не препятствует, а способствует функционированию существующих в помещении вытяжных вентиляционных систем, работе газового оборудования (котлы, колонки, плиты);
- имеет 5 режимов работы (на вытяжку, на приток, энергосберегающий режим, режим проветривания, мульти сетевой режим);
- имеет автоматические функции защиты от обледенения и от переохлаждения;
- имеет 5 уровней воздухообмена в интервалах: СПВВР100/125/200: 8-50/ 15-75/ 60 - 200 м³/час.
- имеет 9 ступеней времени работы вентилятора на приток и на вытяжку в режиме энергосбережения, что позволяет оптимально настроить Систему на максимальное энергосбережение и улучшение микроклимата в помещении при различных температурах наружного воздуха;
- имеет уровень собственного шума от 15 до 40 дБ, в зависимости от выбранного уровня воздухообмена;
- имеет пульт дистанционного управления;
- телескопический воздуховод полностью помещается в стене;
- безопасна от пожара (наружная гильза телескопического воздуховода изготовлена из оцинкованной стали, при задымлении помещения срабатывает реле-детектор дыма (опция), останавливающий вращение вентиляторов Системы и закрывающий воздушный клапан с реверсивным мотором).

Требования безопасности

1. Внимательно ознакомиться с Инструкцией по монтажу и эксплуатации Системы.
2. Монтаж, гарантийный и постгарантийный ремонты, сервисно-техническое обслуживание Системы должны осуществляться исключительно специалистом, имеющим соответствующий Сертификат Изготовителя.
3. Запрещаются любые работы по ремонту и обслуживанию Системы без отключения напряжения на распределительном щите.

Комплектация Системы

1.	Паспорт	1 шт.
2.	Вентилятор	2 шт.
3.	Рекуператор	1 шт.
4.	Электронный блок управления с дисплеем и сенсорными кнопками	1 шт.
5.	Пульт дистанционного управления (ПДУ)	1 шт.
6.	Воздушный клапан с реверсивным мотором (опция для СПВВР100)	1 шт.
7.	Наружный погодоустойчивый нержавеющий козырек	1 шт.
8.	Внутренняя декоративная пластиковая вентилируемая люк-дверца	1 шт.
9.	Реле-детектор дыма (опция)	1 шт.
10.	Телескопический воздуховод из оцинкованной стали	1 шт.
11.	Фильтр	2 шт.
12.	Упаковочная коробка	1 шт.
13.	Температурный датчик	1 шт.
14.	Гарантийная пломба на корпусе блока управления	2 шт.

Изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений в Систему, не ухудшающих ее потребительские свойства.

Эксплуатация Системы

Для включения Системы необходимо:

1. Включить напряжение на распределительном щите и вставить вилку в розетку.
2. После включения, на дисплее появится информация о текущем выбранном режиме. Переключения Системы в один из четырех режимов работы производится нажатием на кнопку «Режим». 
3. Для начала и окончания работы Системы необходимо нажать кнопку «Вкл/Выкл». 

Общий вид блока управления и ПДУ с обозначением кнопок показаны на рис.1, 2:



Рис. 1. Общий вид блока управления с обозначением кнопок управления



Рис. 2. Общий вид пульта дистанционного управления (ПДУ).

Существуют 5 режимов работы Системы:

1. **Режим вытяжки.** Система работает только на вытяжку.
2. **Режим притока.** Система работает только на приток.
3. **Режим энергосбережения.** Основной режим.
4. **Режим проветривания.** Воздушный клапан открыт, а вентиляторы выключены.
5. **Мульти сетевой режим** (совместная работа нескольких Систем).

Производительность Системы (скорость вращения вентиляторов) регулируется нажатием кнопки «Скорость» на блоке управления или ПДУ.

Режим энергосбережения – основной режим работы Системы, при котором Система попеременно работает в режимах притока и вытяжки.

Длительность работы Системы на вытяжку или на приток в энергосберегающем режиме может устанавливаться в интервале от 20 секунд до 120 секунд.

Примерное соответствие между температурой наружного воздуха и длительностью работы Системы на приток и вытяжку в режиме энергосбережения следующее:

от -40°С	до -25°С	: 20 сек.,
от -25°С	до -20°С	: 20 сек.,
от -20°С	до -15°С	: 20 сек.,
от -15°С	до -10°С	: 30 сек.,
от -10°С	до -5°С	: 35 сек.,
от -5°С	до 0°С	: 40 сек.,
от 0°С	до +5°С	: 50 сек.,
от +5°С	до +10°С	: 60 сек.,
от +10°С	до +15°С	: 70 сек.,
от +15°С	до +20°С	: 80 сек.,
от +20°С	до +25°С	: 90 сек.,
от +25°С	до +30°С	: 60 сек.,
от +30°С	до +35°С	: 30 сек.,
от +35°С	до +50°С	: 20 сек.

Указанная длительность устанавливается потребителем на блоке самостоятельно в зависимости от температуры наружного воздуха. Для установки длительности необходимо перейти в меню «Опции», нажимая на кнопку «**Опции**»,  далее кнопки: <-/+> перейти на пункт «**Время притока/выт.**» и нажать кнопку «**Режим**»  после чего кнопками «< -/+ >» выбрать интервал. После выбора интервала необходимо зафиксировать значение нажатием на кнопку «**Режим**» и вернуться в основное меню нажатием на кнопку «**Опции**».

В Системе предусмотрены функция *защиты от переохлаждения* и функция *защиты от обледенения*, которые включаются автоматически.

Функция защиты от переохлаждения включается, когда температура подаваемого в помещение воздуха принимает значение +14°C и выключается, когда указанная температура принимает значение +20°C. О включении автоматической функции защиты от переохлаждения свидетельствует переход Системы в изменённый режим «приток-вытяжка» (2-ая скорость, длительность фазы «вытяжка» в два раза больше, нежели фаза «приток»).

Управление Системой

Блок управления координирует работу воздушного клапана с реверсивным мотором и вентиляторов.

На блоке управления имеются кнопки (название / назначение):

- 1) «**Режим**»:  в основном меню – переключение режимов / в меню опции- выбор пункта настройки.
- 2) Уменьшение скорости «-»: в основном меню регулировка скорости вращения вентилятора в сторону уменьшения /
- 3) Увеличение скорости «+»: в основном меню – регулировка скорости вращения вентилятора в сторону увеличения /
- 4) «**Опции**»  переход в меню опций, переход в основное меню.

Система включается при подаче питания и нажатия кнопки «**Вкл/Выкл**»  При первом включении Системы она начинает работу в энергосберегающем режиме 3, «Скорость» - 3 (60%).

При выключении Системы: на блоке управления или на ПДУ нажимаем кнопку «**Вкл/Выкл**». При этом: выключаются вентиляторы, включается реверсивный мотор воздушного клапана, который вращаясь против часовой стрелки, закрывает воздушный клапан и выключается. Система выключается автоматически через 30 секунд.

Система комплектуется пультом дистанционного управления (принцип работы, как у телевизора). На ПДУ имеются аналогичные кнопки: «**Режим**», «**Время**», «**Скорость**», «**Опции**», «**Вкл/Выкл**».

Требования к транспортировке и хранению

Изделия должны храниться в сухих закрытых помещениях в заводской упаковке, транспортироваться в условиях, обеспечивающих сохранность изделия.

Монтаж и сервисно-техническое обслуживание (СТО)

Монтаж, СТО, гарантийный и постгарантийный ремонт Системы должны проводиться только уполномоченными организациями, имеющими соответствующий Сертификат Изготовителя.

Изготовитель рекомендует, для обеспечения помещения свежим воздухом согласно СНиП, устанавливать в помещениях по две Системы для вентилирования полезной площади: СПВВР100/СПВВР125/ СПВВР 200 – 30/50/100 м². Информация о монтаже и работе в системном режиме содержится на стр.9.

Устанавливать воздуховоды Системы и реле-детектор дыма рекомендуется на высоте 2-2.5 метра от уровня пола. Осевую линию вентиляторов Системы не рекомендуется направлять на постоянные места сна и отдыха.

Электронный блок управления располагается, как правило, под вентиляционным блоком на высоте 1,5 м. от уровня пола или, по желанию заказчика в любом месте, если удлинить соответствующие провода.

В случае необходимости удлинения соединительного кабеля между системой и блоком управления можно использовать 16 жильный кабель КСПВГ (сечением 0,2), при этом соединение в блоке управление производится только сертифицированными установщиками, посредством присоединения кабеля к клеммам блока управления.

Монтаж Системы производится в следующем порядке:

1) Измерьте толщину стены. Алмазным буром в наружной стене помещения проделайте канал диаметром: для СПВВР100/125/200 – 120/132/200 мм., уклоном вниз 5 градусов в сторону улицы. Если в стене предусмотрен квадратный или прямоугольный канал, то при монтаже используется адаптер (опция).

2) Вставьте внешний воздухопровод в канал в стене козырьком наружу. Верхняя часть козырька при этом должна быть на одном уровне с внешней поверхностью стены здания, в которую устанавливается Система. На внешний воздухопровод телескопического воздухопровода снаружи наклеена самоклеющаяся вспененная полиэтиленовая теплоизоляция, чтобы воздухопровод плотно входил в канал и обеспечивалась тепло и звукоизоляция.

Внимание! Перед началом работ по монтажу Системы не забудьте на распределительном щитке предварительно отключить питание, подающееся на блок управления Системы.

Во внешний воздухопровод вставьте внутренний воздухопровод, смонтированными в него вентиляторами, рекуператором, воздушным клапаном с реверсивным мотором, фильтрами.

3) Соедините штекерный разъем, связывающий воздушный клапан и вентиляторы с блоком управления.

4) Реле-детектор дыма (опция) соединен кабелем с блоком управления. Реле-детектор дыма устанавливаем на стену на одном уровне с каналом.

5) Подключите питание к Системе. Проверьте работоспособность Системы. Для этого включите напряжение на распределительном щитке и нажмите кнопку «Вкл/Выкл». Если все кабельные соединения выполнены правильно, то будете наблюдать открывание воздушного клапана и, затем, включение вентилятора.

6) Установите температурный датчик на стене, в верхней части декоративной люк-дверцы (выше Системы) 

7) Установите внутреннюю декоративную люк-дверцу так, чтобы она закрывала канал в стене.

Монтаж завершен. Система готова к эксплуатации.

СТО проводится с периодичностью согласно предписания сервисной организации, но не реже 1 раза в год в течение всего периода функционирования Системы. Это необходимо для того, чтобы Система полноценно и исправно работала в гарантийный и постгарантийный периоды.

СТО заключается в периодическом осмотре, чистке сухим или влажным способом загрязненных частей Системы и замене фильтров на чистые. Для очистки фильтров и/или замены на чистые фильтры необходимо: открыть дверцу люк-дверцы, разъединить штекерный разъем (не тянуть при этом за провод), связывающий вентиляторы и воздушный клапан с блоком управления, снять внутреннюю часть воздухопровода с смонтированными в него вентиляторами, рекуператором, воздушным клапаном и фильтрами, удалить загрязненные фильтры и заменить их чистыми фильтрами (загрязненные фильтры промываются проточной водой и вновь готовы к эксплуатации), вставить внутреннюю часть воздухопровода с чистыми фильтрами обратно, соединить штекерный разъем и закрыть дверцу.

Один раз в год необходимо проверять работоспособность реле-детектора дыма. Для этого необходимо нажать и удерживать специальную кнопку на лицевой стороне реле-детектора дыма. При этом должен быть слышен звуковой сигнал. В этом случае, реле-детектор исправен, вентилятор должен автоматически выключиться, а воздушный клапан - закрыться. В случае отсутствия сигнала, провести замену элемента питания (батарей).

Гарантийные обязательства

Система соответствует требованиям, обеспечивающим безопасность жизни, здоровья потребителей, установленным в ТУ 4861-001-66648240-2011 и имеет Декларацию о соответствии.

Гарантийный срок составляет 2 (два) года со дня сдачи объекта, на котором установлена Система, в эксплуатацию или продажи через торговую сеть, при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации Системы и ее своевременного обслуживания. При определенных условиях гарантийный срок может быть увеличен.

Гарантийный срок хранения составляет 1 (один) год со дня изготовления.

Гарантия не предусматривает бесплатное СТО.

Гарантийный ремонт и обслуживание в гарантийный период могут проводиться исключительно сервисной организацией, имеющей Сертификат изготовителя.

Без предъявления гарантийного и отрывных талонов претензии к качеству работы Системы не принимаются, гарантийный ремонт не производится.

Гарантия на Систему недействительна при отсутствии в данном Паспорте подписи уполномоченного лица и печати Изготовителя.

При выявлении Изготовителем несоблюдения правил транспортировки, монтажа, эксплуатации, обслуживания, хранения Системы, претензии к качеству Системы не принимаются, она снимается с гарантии и ее ремонт производится за счет владельца. После проведения ремонта сервисная организация изымает отрывной талон.

Обмен неисправных Систем осуществляется в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети.

Гарантия на Систему не распространяется, если:


- своевременно не проводилось её СТО;
- данные, указанные в свидетельстве о продаже и гарантийном талоне, не соответствуют действительности;
- отсутствует паспорт изделия или отсутствует гарантийный талон или нарушена пломба;
- Система использовалась не по назначению или с нарушением правил эксплуатации;
- на Системе имеются механические повреждения (трещины, сколы, следы ударов и падений, деформация корпуса или любых других элементов Системы);
- внутри Системы имеются посторонние предметы;
- имеются признаки самостоятельного демонтажа Системы (снятие люк-дверцы, отсоединение штекерных разъёмов, проникновение в воздухопровод) и её ремонта;
- повреждены или отсутствуют гарантийные пломбы на корпусе блока управления;
- монтаж, ремонт, изменения в Системе были произведены организацией или лицом, не имеющим Сертификат изготовителя;
- конструкция Системы была изменена не Изготовителем;
- имеются загрязнения изделия, как внутренние, так и внешние – ржавчина, краска и т.д.;
- имеются дефекты, являющиеся результатом неправильной или небрежной эксплуатации;
- Система стала неисправной в результате стихийных бедствий (молния, пожар и т.п.), аварий и т.п.;
- электрические сети потребителя имеют отклонения от ГОСТа, не был соблюден режим электропитания включающий в себя обязательное использование стабилизатора напряжения;
- не были соблюдены условия транспортировки и хранения.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, навесное оборудование, сменные насадки, фильтры, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы.

Условия гарантии не предусматривают бесплатные профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, ремонта, консультации.

Система сертифицирована.

Схема подключения




Мульти сетевой режим.

При необходимости установки в помещении нескольких Систем и одновременной координированной работы данных Систем имеется две возможности системного подключения:

1) Проводное последовательное соединение блоков управления.

Соединять блоки между собой можно с использованием кабеля "витая пара" (например UTP2-CAT5E).

Необходимо использовать витую пару с цветами (зеленый и бело-зеленый) или (оранжевый и бело-оранжевый) или другие витые пары.



2) Беспроводной Wi-Fi соединение блоков управления.

Каждый блок управления в качестве дополнительной опции комплектуется Wi-Fi модулем.

Данный модуль подключен к основному блоку управления.

Настройка сетевого режима.

Для включения сетевого режима в основном меню необходимо нажать на кнопку «Опции». ☰

- Нажатием кнопки «-/» необходимо выбрать номер устройства. При работе Систем в сетевом режиме необходимо выбрать в качестве ведущего (основного) блока управления один из подключаемых блоков управления.

- В «Опции» ☰ номер устройства необходимо установить на блоке управления номер ведущего (№1) и ведомых (№2, №3, №4...) блоков управления.

- Для настройки ведомых блоков управления с основного ведущего блока № 1 необходимо зайти в меню «Опции» в «Настройка ведомых блоков» и нажать кнопку «Режим». ⚙

При настройке ведомых блоков имеется возможность выбора одного режимов совместной работы подключаемых Систем:

- 1) Работа блоков управления в режиме «притока»;
- 2) Работа блоков управления в режиме «вытяжки»;
- 3) Работа блоков управления в режиме «приток-вытяжка»;
- 4) Работа блоков управления в режиме «проветривание»;
- 5) Работа всех блоков управления в «асинхронном» режиме;
- 6) Работа блоков управления в «синхронном» режиме.

Особые исполнения

Для настройки дополнительно устанавливаемых в Систему реле/ датчиков и нового оборудования, необходимо нажать в основном меню необходимо нажать на кнопку «Опции» и выбрать одну из функций:

Наименование	Характеристики
Реле -детектор СН4 (угарный газ)	Подключение к Системе данного датчика в случае появления угарного газа автоматически переведет Систему в режим работы «вытяжка» на пятой скорости.
Реле -детектор СН4 (метан)	Подключение к Системе данного датчика в случае появления метана автоматически переведет Систему в режим работы «вытяжка» на пятой скорости.
Реле-детектор дыма	Подключение к Системе данного датчика в случае появления дыма автоматически выключит вентиляторы и закроет воздушный клапан.
Озонатор/ УФ – лампа	В меню «Опции» имеется возможность настройки работы озонатора/УФ лампы, а именно: - принудительное включение/выключение.
«Умный дом»	Система комплектуется Wi-Fi модулем, через который происходит взаимодействие с иным оборудованием, подключённым к системе «Умный дом»
Энергосберегающий нагреватель	Системы СПВВР 200 комплектуются энергосберегающим нагревательным кабелем с мощностью 85Вт., СПВВР 125- 50Вт, СПВВР 100- 30Вт. В меню «Опции»  имеется возможность настройки работы нагревателя, а именно: - настройка порога включения/выключения нагревателя; - принудительное включение/выключение нагревателя; - работа нагревателя по умолчанию («услв»). При выборе в разделе «Опции» подраздела «Нагреватель» имеется возможность настройки работы нагревателя по умолчанию («услв»), то есть при фиксации Системой температуры поступающего в помещение воздуха +14°С и ниже, Система автоматически включит нагреватель. При достижении температуры входящего воздуха +30°С, блок управления выключает нагреватель. При включении нагревателя на панели экрана загорается значок 
Датчик влажности	При работе Системы с установленным датчиком влажности в случае фиксации датчиком влажности в помещении более 65%, Система автоматически включает режим «приток/вытяжка» на третьей скорости. При достижении уровня влажности в помещении 40%, Система возвращается в исходный режим работы.

Технические характеристики СПВВР100, СПВВР125, СПВВР200.

Интервал воздухообмена в режиме энергосбережения, СПВВР100/125/200 (м ³ /час)	8-50/15–75/60 –200
Производительность в режимах « приток» или « вытяжка», СПВВР100/125/200(м ³ /час)	16-100/30 –150/120 - 400
Количество уровней производительности (уровней воздухообмена) (шт) (Пятый уровень рекомендуется включать лишь в режимах «приток» или «вытяжка»).	5
КПД (%)92 - 97	92 - 97
Диапазон рабочих температур (С°)	- 40...+50
Максимальная скорость вентиляторов (об/мин)	2700
Рабочее напряжение (В / Гц)	220/50
Энергопотребление СПВВР100/125/200 (Вт)	От 8/12/15 до 14/25/30
Уровень шума (дБ)	От 15 до 40
Наружный диаметр воздуховода кругл. сечения, СПВВР100/125/200 (мм)	120/132/200
Минимальная длина рабочего модуля СПВВР100/125/200 (мм)	350/400/400
Вес нетто, СПВВР100/125/200 (кг)	2.5/4.5/8
Вес брутто, СПВВР100/125/200 (кг)	3.5/5.5/9.5
Размеры упаковки товара, СПВВР100, 125 /200 (см)	26x26x45 / 31x31x45
Пульт дистанционного управления	Да

Особые исполнения

Подключение реле-детектора СО (угарный газ)	да
Подключение реле -детектора СН4 (метан)	да
Подключение реле-детектора дыма	да
Координация с озонатором или УФ – лампой	да
Инсталляция в систему «Умный дом»	да
Подключение энергосберегающего нагревателя	да
Подключение датчика влажности	да

КПД Системы от 92 до 97% подсчитан опираясь на анализ температур воздушных потоков при различных температурах наружного воздуха, на различных ступенях производительности, для различных промежутков времени работы системы в энергосберегающем режиме.

Свидетельство о приёме

СПВВР «ЗИЛАНТ», Модель _____, Заводской № _____
соответствует техническим условиям ТУ 4861-001-66648240-2011 и признана годной для эксплуатации.
Гарантийный срок на изделие – 2(два) года.

Должность	Подпись	Расшифровка подписи	Число, месяц, год
МП			

Свидетельство о продаже

Наименование	СПВВР «ЗИЛАНТ»
Модель	
Заводской номер	
Дата продажи	
Фамилия и подпись продавца	
Печать фирмы продавца	

Потребителем подтверждено отсутствие претензий к Изготовителю в следующей части:

- потребитель провёл осмотр целостности упаковки Системы, самой Системы и её комплектности;
 - потребитель проверил (протестировал) до и после проведения монтажа надлежащее функционирование Системы во всех режимах и удовлетворен ее характеристиками, в т.ч. уровнями воздухообмена, шума, температуры поступающего в помещение воздуха;
 - потребитель получил полную информацию о Системе, в том числе о требованиях безопасности и технических характеристиках, прошел соответствующий инструктаж;
 - потребитель ознакомлен с настоящим паспортом и согласен, что Система не подлежит замене на период гарантийного ремонта согласно: Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, а также постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 (ред. от 19.09.2015) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».
- С изложенными в настоящем паспорте условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

Расшифровка подписи



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ - «ЗИЛАНТ»

Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420021, город Казань, улица Худякова, дом 7, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420030, город Казань, улица Набережная, дом 5, основной государственный регистрационный номер: 1071690024856, телефон: +78435127612, адрес электронной почты: santekh@inbox.ru

в лице Генерального директора Аминова Рустэма Хафизовича

заявляет, что Вентиляторы промышленные: Компактные децентрализованные системы принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, модели: СПВВР «ЗИЛАНТ» 100, СПВВР «ЗИЛАНТ» 125, СПВВР «ЗИЛАНТ» 200

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ - «ЗИЛАНТ»», Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420021, город Казань, улица Худякова, дом 7, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420030, город Казань, улица Набережная, дом 5

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8414600001. Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний № 214-ГЛ-17, № 215-ГЛ-17, № 216-ГЛ-17 от 15.09.2017 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "СПЕКТР-СПБ"", аттестат аккредитации РОСС RU.31508.04ИЕЧ0.ИЛ.001, сроком действия до 12.09.2019 года
Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 5976-90 Вентиляторы радиальные общего назначения. Общие технические условия ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования раздел 8 ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний раздел 5 ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (МЭК 61000-3-4-1998) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний. Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 18.09.2020 включительно



Аминов Рустэм Хафизович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ЦС01.В.08121

Дата регистрации декларации о соответствии: 19.09.2017

<p>корешок ТАЛОНА № 1 на ремонт СПВВР</p> <p>изъят талон " _____ " 20__ г. Исполнитель _____</p>	<p>корешок ТАЛОНА № 2 на ремонт СПВВР</p> <p>изъят талон " _____ " 20__ г. Исполнитель _____</p>	<p>корешок ТАЛОНА № 3 на ремонт СПВВР</p> <p>изъят талон " _____ " 20__ г. Исполнитель _____</p>
<p>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1 на ремонт теплового оборудования</p> <p>Изделие _____</p> <p>Продано магазином _____ (наименование, номер и адрес магазина)</p> <p>Дата продажи _____ 20__ г. штамп магазина</p> <p>Личная подпись продавца _____</p> <p>Выполненные работы: _____</p> <p>Исполнитель _____ Владелец _____</p> <p>(фамилия, имя, отчество) _____ (фамилия, имя, отчество)</p> <p>наименование _____ предприятия, _____ выполнившего _____ ремонт и его адрес _____</p> <p>М.П. _____</p> <p>должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт _____</p>	<p>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2 на ремонт теплового оборудования</p> <p>Изделие _____</p> <p>Продано магазином _____ (наименование, номер и адрес магазина)</p> <p>Дата продажи _____ 20__ г. штамп магазина</p> <p>Личная подпись продавца _____</p> <p>Выполненные работы: _____</p> <p>Исполнитель _____ Владелец _____</p> <p>(фамилия, имя, отчество) _____ (фамилия, имя, отчество)</p> <p>наименование _____ предприятия, _____ выполнившего _____ ремонт и его адрес _____</p> <p>М.П. _____</p> <p>должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт _____</p>	<p>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 3 на ремонт теплового оборудования</p> <p>Изделие _____</p> <p>Продано магазином _____ (наименование, номер и адрес магазина)</p> <p>Дата продажи _____ 20__ г. штамп магазина</p> <p>Личная подпись продавца _____</p> <p>Выполненные работы: _____</p> <p>Исполнитель _____ Владелец _____</p> <p>(фамилия, имя, отчество) _____ (фамилия, имя, отчество)</p> <p>наименование _____ предприятия, _____ выполнившего _____ ремонт и его адрес _____</p> <p>М.П. _____</p> <p>должность и подпись руководителя предприятия выполнившего ремонт _____</p>